


# WIRKSAMKEIT VON BAXERO®

2013	PRÜFKEIM	REDUKTIONSRATE [LOG]	WIRKZEITEN	VERDÜNNUNG [mg/L]	LABOR	PRÜFBERICHT-NR. 
Bakterien	Pseudomonas aeruginosa	6,4	30 Sek.	4	IWW	10266/2013/22547
		4,8	30 Sek.	1	IWW	10266/2013/22547
	Legionella pneumophilia	4	30 Sek.	2	IWW	10266/2013/22547
	Enterococcus faecium	5,2	120 Sek.	1	IWW	10266/2013/22547
	Staphylococcus aureus	4,5	30 Sek.	2	IWW	10266/2013/22547
	Escherichia coli	6,4	30 Sek.	2	IWW	10266/2013/22547
Viren	Adenoviren Typ5	4	10 Min.	0,9	IWW	10266/2013/22547
	Rotaviren SA11	4	120 Sek.	0,9	IWW	10266/2013/25547
Algen	Grünalge	99,70%			Bioplan	B13-01072
Schimmel, Sporen	Candida Albicans	4,4	15 Min.	2	smp	21113-4
Keine Zytotoxizität auch über die Einsatzkonzentration EN ISO 10993,5 >0,6 mg/L					Hygiene Nord	A13066
Keine Toxizität gegen Schleimhäute und Augen					Hygiene Nord	Het Cam Test A13100-1+2
Keine Phytotoxizität geprüft von der Universität Geisenheim.					Universität Geisenheim	Be120528